

Netzplatine SI-Control – Montage

Diese Umrüstung betrifft nur SolvisMax-Anlagen der Baureihe 04. An die Netzplatine (Art.-Nr.: 12012) ist zur Entstörung der Solarpumpe an Ausgang A2 eine Filterplatine angeschlossen worden.

Zur Montage gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Öffnen Sie das Reglergehäuse der SI-Control.
- Lösen Sie die Anschlusskabel der Ein- und Ausgänge und entfernen Sie die alte Netzplatine.
- Stecken Sie die Netzplatine mit der Filterplatine seitlich in die Einschubleisten.
- Schließen Sie die Solarpumpe an die Federzugklemmleiste der Filterplatine an. Dabei ist es egal, an welchem Anschluss die Phase liegt.
- Schließen Sie die restlichen Sensoren, Pumpen und Stellmotoren an den entsprechenden Klemmen an.
- Schließen Sie das Regelungsgehäuse.

	Art. Nr.: 15457	L 49	Technische Änderungen vorbehalten 02.17 / 15457-1a
SOLVIS GmbH • Grotian-Steinweg-Straße 12 • 38112 Braunschweig • Tel.: 0531 28904-0 • Fax: 0531 28904-100 • www.solvis.de			