

## Netzplatine SI-Control – Montage

Diese Umrüstung betrifft nur SolvisMax-Anlagen der Bau-  
reihe 04. An die Netzplatine (Art.-Nr.: 12012) ist zur Ent-  
störung der Solarpumpe an Ausgang A2 eine Filterplatine  
angeschlossen worden.

### Zur Montage gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Öffnen Sie das Reglergehäuse der SI-Control.
- Lösen Sie die Anschlusskabel der Ein- und Ausgänge  
und entfernen Sie die alte Netzplatine.
- Stecken Sie die Netzplatine mit der Filterplatine seitlich  
in die Einschubleisten.
- Schließen Sie die Solarpumpe an die Federzugklemmlei-  
ste der Filterplatine an. Dabei ist es egal, an welchem  
Anschluss die Phase liegt.
- Schließen Sie die restlichen Sensoren, Pumpen und  
Stellmotoren an den entsprechenden Klemmen an.
- Schließen Sie das Regelungsgehäuse.

|                                                                                                                            |                        |             |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|
|                                         | <b>Art. Nr.: 15457</b> | <b>L 49</b> | Technische Änderungen vorbehalten<br>02.17 / 15457-2a |
| SOLVIS GmbH • Grottrian-Steinweg-Straße 12 • 38112 Braunschweig • Tel.: 0531 28904-0 • Fax: 0531 28904-100 • www.solvis.de |                        |             |                                                       |