

Produktdatenblatt Solarstationen DE

Solvis GmbH
 Grotrian-Steinweg-Str. 12
 38112 Braunschweig

Bestimmung des Gerätes, Normen, Spezifikationen und besondere zu treffende Vorkehrungen:
 Siehe Montageanleitung

zeichnungsberechtigte Person


 ppa. Claas Rühling

Primärkreis

		Wilo Yonos-PARA ST 15/13.5	Wilo Yonos-PARA ST 15/7.0	Wilo Stratos PARA 15/1- 11,5	Wilo Stratos PARA 25/1-11
	Symbol	SUES-LM	SUES-5,5	SUES-S / SUES-50 HE	SUES-90 HE
Leistung Primärpumpe	$P_{\text{nenn,pri}}$ [W]	76	47	72	150
Leistungsaufnahme Bereitschaft	solsb_1 [W]	1,72	1,72	1,72	1,72

Sekundärkreis

		Grundfos UPM3 15-40	Grundfos UPM3 15-40	Wilo Stratos PARA 15/1-7	Wilo Stratos PARA 25/1-7
	Symbol	SUES-LM	SUES-5,5	SUES-S / SUES-50 HE	SUES-90 HE
Leistung Sekundärpumpe	$P_{\text{nenn,sec}}$ [W]	25	25	70	70
Leistungsaufnahme Bereitschaft	solsb_2 [W]	1,44	1,44	1,44	1,44

Gesamtstation

	Symbol	SUES-LM	SUES-5,5	SUES-S / SUES-50 HE	SUES-90 HE
Leistungsaufnahme Solarstation	solpmp [W]	51	36	71	110
Leistungsaufnahme Bereitschaft	solsb [W]	3,16	3,16	3,16	3,16
Hilfsstromverbrauch	$Q_{\text{aux,SÜS}}$ [kWh]	129	93	170	248
Laufzeit Solarpumpen	solhrs [h]	2000	2000	2000	2000

