

Produktdatenblatt Solarstationen DE

Solvis GmbH
 Grotrian-Steinweg-Str. 12
 38112 Braunschweig - Germany

Bestimmung des Gerätes, Normen, Spezifikationen und besondere zu treffende Vorkehrungen:

Siehe Montageanleitung

zeichnungsberechtigte Person



ppa. Claas Rühling

Gesamtstation

Angabe/Eigenschaft	Symbol	SUES-LM	SUS-5,5	SUES-20 / SUES-50	SUES-90
Leistungsaufnahme Solarstation	solpmp.[W]	51	36	53	93
Leistungsaufnahme Bereitschaft	solsb.[W]	3,16	3,16	< 2	< 4
Hilfsstromverbrauch	Q _{aux,SÜS} [kWh]	129	93	122	209
Laufzeit Solarpumpen	solhrs.[h]	2000	2000	2000	2000

Primärkreis

Pumpentyp:		Wilos Yonos-PARA ST 15/13.5	Wilos Yonos-PARA ST 15/7.0	Grundfos UPM3 Solar 15-145	Grundfos PML Solar 25-145
Leistung Primärpumpe	P _{nenn,pr} [W]	76	47	60	140
Leistungsaufnahme Bereitschaft	solsb ₁ [W]	1,72	1,72	< 1	< 3

Sekundärkreis

Pumpentyp:		Grundfos UPM3 15-40	Grundfos UPM3 15-40	Grundfos UPM3 Solar 15-75	Grundfos UPM3 Solar 25-75
Leistung Sekundärpumpe	P _{nenn,sec} [W]	25	25	45	45
Leistungsaufnahme Bereitschaft	solsb.[W]	1,44	1,44	< 1	< 1

