

Montagehinweis

für die Heizungspumpe Para 15/7

Einstellungsanpassung der minimalen Ansteuerung

Wird die mitgelieferte Wilo Para 15-130/7 anstelle einer Wilo **Yonos**-Para RS 15/7 in eine Solvis Warmwasserstation eingebaut, ist eine regelungstechnische Anpassung am Systemregler SolvisControl vorzunehmen.

Bitte unter „Installateur/ Ausgänge/ Analog-PWM/WW- Pumpe/ Seite 2“ den Parameter „Min. Ansteuerung“ auf 25% anheben.
Anschließend unter „Installateur/Daten“ mit „Einstellung speichern“ die veränderte Einstellung sichern.

Bei einem späteren Update oder einer Neuinitialisierung sind diese Schritte erneut vorzunehmen.

Den mitgelieferten Aufkleber daher bitte gut sichtbar auf die Isolier-Abdeckung der Warmwasserstation kleben.